

表2.4.2.1 中央監視制御装置

点検項目	点検内容	周期	備考
1.外 観	① 据付けボルトの緩みの有無を点検する。	1Y	
	② 記憶装置等の異常音及び異常振動の有無を点検する。	6M	
	③ 操作パネルのスイッチ類及び表示部の機能を点検する。	6M	
	④ エアフィルターの状態を点検する。	6M	
	⑤ コネクタ類の差し込み部を点検する。また、プリント板等の表面を清掃する。	1Y	
	⑥ 汚れ、損傷及びさびの有無を点検する。	1Y	
	⑦ 卓上機器の置台は固定金具を点検する。	1Y	
2.電 源 各装置の電源	① 電源電圧(入力電圧、出力電圧)を確認する。	1Y	
	② 蓄電池の充電状態をテスト等により確認する。	6M	